

PREMIUM Zertifikat

Nr. z5972d-20

Auftraggeber:

eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG
Hansastraße 122-124
44866 Bochum, Deutschland

GÜLTIG BIS APRIL 2022

Kategorie 7A

Prüfling(e):

Symmetrisches Kabel:

ekuMaxx1200Pro; Installationskabel; AWG22; Kat.7A; S-FTP

Art.-Nr.: k65701041 A, k65701041 B, k65701641 A, k65702041 A, k65702041 B
k65741041 A, k65731041 A, k65731641 A, k65732041 A
k65711041 A, k65711041 B, k65712041 A, k65712041 B

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
IEC 61156-5 Ed.3.0 (2020-04)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

Symmetrisches Kabel, Kupfer, Kategorie 7A

GHMT PREMIUM Verification Program, GHMT PVP

Die fortlaufende Einhaltung der Spezifikationen wird im Rahmen einer regelmäßigen – vom Auftraggeber nicht zu beeinflussenden – Stichprobenentnahme überprüft, womit ein hoher Anspruch an die kontinuierliche Fertigungsqualität gestellt wird.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. R5972d-20** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 29.10.2021



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.